



Nel caso in cui la fossa sia posizionata sotto il piano di calpestio prevedere opere accessorie a tenuta, non deve esser permesso il passaggio di acqua entro i pozzetti sede dei due tappi 355mm

Parametri Progettuali
 Vol. sed. = 320lt
 Vol. dig. = 800lt

DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIF. NOME	QUOTE	TOLLERANZA	SCALA	Titolo	
DATA					5%	ND		
FIRMA								
Zetaplast		Imhoff IMH008						
		Uff. Tecnico					FOGLIO 1 DI 1	